


## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST RESULT

- 1. Tên mẫu thử:** Đèn LED Canopy 100W  
Mã hiệu: PT-CNP-100
- 2. Khách hàng:** CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH
- 3. Số lượng mẫu:** 01
- 4. Ngày nhận mẫu:** 06 / 07 / 2021
- 5. Tình trạng mẫu:** Mới
- 6. Thời gian thử nghiệm:** 07 / 07 / 2021 + 15 / 07 / 2021

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220 V ~ 50 Hz		TCVN 10885-2-1:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	TCVN 10485:2015	--	103,73
1.2	Hệ số công suất		TCVN 11843:2017	--	0,9758
1.3	Quang thông	lm	TCVN 7722-1:2017	--	14 730
1.4	Nhiệt độ màu (CCT)	K	TCVN 4255:2008	--	6 517
1.5	Hệ số trả màu (CRI)		IEC 62262:2002	--	83,9
2	Thử nghiệm cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài cho phần quang học và khoang linh kiện điện			IP65	Đạt
3	Thử nghiệm chịu va đập cơ học IK08 cho đèn (bao gồm bộ phận kính bảo vệ)			Không hư hỏng	Đạt



**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
 ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

**Đặng Thanh Tùng**

Hà Nội, ngày 15 / 07 / 2021



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Ngọc Châm**

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
This test results is value only for samples taken by customer.*
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.  
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Name of sample and customer are written as customer's request.*